

Mława, dnia 13.12.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „ ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE”

Odpowiedzi na pytanie z dnia 07.12.2022 r.

1. Prosimy wskazać na rzucie dachu lokalizację wyłazu dachowego.

Odpowiedź na pytanie 1: Wyłaz dachowy należy zlokalizować na klatce schodowej.

2. Brak w przedmiarach robót oraz PT informacji ws płotków śniegowych, stopni i ław kominiarskich. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 2: Płotki śniegowe należy zlokalizować wzdłuż rynien. Usytuowanie stopni i ław kominiarskich powinno umożliwić dostęp do kominów ponad dachem.