

Mława, dnia 13.12.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „ ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE”**

Odpowiedzi na pytanie z dnia 07.12.2022 r.

1. Prosimy o informację jaka ma by wykonana podkonstrukcja na poszycie dachu z blachy i rąbek stojący. W opisie jest zapis o deskowaniu pełnym, natomiast przedmiar przewiduje wykonanie kontrłat i łat. W przypadku wykonania deskowania pełnego prosimy o informację jaką membranę wykonać między deskowaniem a blachą, brak jest takiej informacji.

Odpowiedź na pytanie 1: Przedmiar w dziale 9 poz. 67 zawiera deskowanie połaci dachowej. Należy zastosować membranę o gramaturze 130–150 g/m<sup>2</sup>