

RZUT PARTERU

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

- INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./
rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod stropem,
wykonane z rur nierdzewnych
- INSTALACJA C.W.+CYR /zasilanie wewnętrznej instalacji C.W.
+cyrkulacja/ rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod
stropem, wykonane z rur stalowych nierdzewnych
jedenorodnych, PN 20, połączenia zgrzewane
- INSTALACJA Z.W. /zasilanie przyborów w Z.W./
rurociągi rozpraszające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych,
z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE-RT/Al/PE-RT.
Połączenia zaprasowywane
- INSTALACJA C.W. /zasilanie przyborów w C.W./
rurociągi rozpraszające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych,
z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE-RT/Al/PE-RT.
Połączenia zaprasowywane
- Proj. piony wodociągowe: Z.W., C.W.U.

ZESTAWIENIE POKÓJÓW, PARTER		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
0.0100	HOL WEJŚCIOWY	7.6300
0.0200	KORYTARZ	16.8900
0.0300	POMIESZCZENIE OBSŁUGI INDYWIDUALNEJ	3.8400
0.0400	PORTIERNIA	9.9800
0.0500	POKÓJ BIUROWY - EKSPLOATACJA	13.8000
0.0600	POKÓJ BIUROWY - WINDYKACJA	13.3400
0.0700	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	8.2200
0.0800	POKÓJ BIUROWY - KADRY	9.3800
0.0900	POKÓJ BIUROWY - ADMINISTRACJA	14.8000
0.1000	TOALETA DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH	6.4900
0.1100	PRZEDSIONEK TOALETOWY	2.3600
0.1200	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	1.7100
0.1300	KORYTARZ	35.7800
0.1400	POKÓJ SOCJALNY	11.7100
0.1500	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	14.8000
0.1600	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	18.5300
0.1700	SERWEROWNIA	4.9500
0.1800	POKÓJ BIUROWY - KSIĘGOWOŚĆ	11.4800
0.1900	POKÓJ BIUROWY - INFORMATYK	9.2100
0.2000	POKÓJ BIUROWY - PREZES	13.4600
0.2100	POKÓJ BIUROWY - RADCA	9.2100
0.2200	ARCHIWUM	19.3200
0.2300	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	7.9000
0.2400	POKÓJ BIUROWY - DZIAŁ TECHNICZNY	16.6100
0.2500	SALA KONFERENCYJNA	31.2800
0.2600	PRZEDSIONEK TOALETOWY	1.7800
0.2700	PRZEDSIONEK TOALETOWY	1.4700
0.2800	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	1.4700
0.2900	HOL WEJŚCIOWY	8.2100
0.3000	KŁATKA SCHODOWA	10.6100
0.3100	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.6400
0.3200	MAGAZYN	37.2000
0.3300	GARAŻ	97.1100
0.3400	PORTIERNIA	6.2500
0.3500	PRZEDSIONEK TOALETOWY	1.5000
0.3600	PRZEDSIONEK TOALETOWY	1.5000
0.3700	TOALETA PRACOWNICZA	1.8200
0.3800	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYKA	7.6700
0.3900	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - SANITARKA	12.4200
0.4000	PRZEDSIONEK PRZECIWPÓŻAROWY	17.5700
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		399.1700
POWIERZCHNIA RUCHU		96.6900
POWIERZCHNIA USŁUGOWO-TECHNICZNA		25.0400
POWIERZCHNIA ST. 1		101.2900
POWIERZCHNIA ST. 2		101.2900
POWIERZCHNIA ST. 3		101.2900
POWIERZCHNIA ST. 4		101.2900
POWIERZCHNIA ST. 5		101.2900

UWAGA:
przy przejściach instalacji przez przegrody ppoż. należy stosować:
kolimierze ogniochronne oraz masy uszczelniające o klasie
odporności odpowiadającej przegrodzie

UWAGI OGÓLNE:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganiami przewidzianymi przez producentów danych produktów.
- Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

zasilanie budynku w wodę
przez rurę DN150
przez rurę DN150