

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI


UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

INSTALACJA FREONOWA

Przewody instalacji freonowej,
miedziane, izolowane termicznie kauczukiem
syntetycznym NRO, prowadzone
nawierzchniowo.
na zewnątrz - w korytach ocynkowanych
ogniowo pełnych na konstrukcji wsporczej
ocynkowanej ogniowo .
wewnątrz - w korytach ocynkowanych ogniowo
siatkowych na konstrukcji wsporczej
ocynkowanej ogniowo




JEDNOSTKA WĘWN.
jednostka wewn. ścienna



Opis pionu instalacji freonowej dla jednostek wewnętrznych

JEDNOSTKA ZEWN.

Czujnik/ zadajnik temperatury



SP/JW/06 - nr urzdzenia scienna jedn. wezw. 2,2kW	SP/JW/06 - nr urzdzenia scienna jedn. wezw. 2,2kW
Qch,j=2,2kW - moc chlodnicza jawn 2,2kW	Qch,j=2,2kW - moc chlodnicza jawn 2,2kW
Qg=wynikowe - moc grzewcza	Qg=wynikowe - moc grzewcza

Uwaga:

1. Wszyscy producenci są podani jako przykładowi i dopuszcza się innych producentów o parametrach jakościowych i technicznych nie niższych niż te użyte w projekcie
2. Ostateczna koordynacja na budowie
3. Odprowadzenie skroplin wg projektu wod-kan

Adres inwestycji :		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE	
Nazwa projektu:		SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI	
Projektant:		Podpis:	
Inst. sonitome		Inż. mgr. Piotr Slesiński	
Sprawdził:		MAZ/0405/PWBS/16	
Inst. sonitome		mgr inż. Michał Olszewski	
Specjalność:		MAZ/0430/PWBS/23	
Inst. sonitome		Data: luty 2006 r.	
Inst. sonitome		Skala: bez skali	
Nr rys.		PT-1S22	