





Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor czarny
SA-F-1U-2-T-C

Organizator kabli 1U 19" z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów
PK048

Panel krosowy modułarny 19" modułarny 24 porty 1U z podporą, PK020

Panel krosowy modułarny 19" modułarny 24 porty 1U z podporą, PK020

Panel krosowy modułarny 19" modułarny 24 porty 1U z podporą, PK020

Przełącznica światłowodowa teleskopowa 12xSC duplex 19" 1U z akcesoriami montażowymi, FOP-1U-12SCD-C-P

Półka stała 19" 1U głęb. 250mm, czarna, 2 punkty mocowania
SA-P-19-1U-250-2-C

Półka stała 19" 1U głęb. 250mm, czarna, 2 punkty mocowania
SA-P-19-1U-250-2-C

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 2KVA (2000VA) 1600W 4x 9AH do szafy rack
AP-PX2KR


Łistwa zasilająca - gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED 19"/1U
PZ09

Podstawowe parametry rejestratora:

- Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
- 32 Kanaly – Audio z kamer
- Standard: TCP/IP
- Interfejs sieciowy: 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
- Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań,max. 128 użytkowników on-line – aplikacja iVMS-4200
- Dostęp z telefonu komórkowego: Android: Darmowa aplikacja; iOS: Darmowa aplikacja
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Przepływność (bitrate): max. 256 Mb/s

Uwagi:

1. Przejścia kabli i przewodów przez odrębne strefy pożarowe wykonać z zastosowaniem systemowych przejść p.poż. o odporności ogniowej przegrody.
2. Rejestrator wyposażać w dwa dyski twarde 10TB; 3,5” przystosowanych do pracy długotrwałej – sieciowej (parametry w opisie).
3. Szafę umieścić w pomieszczeniu serwerowni.
4. W instalacji LAN i CCTV należy stosować przewody i kable z CPR zgodnie z ITB 2022 bezhalogenowe B2ca LSOH.

Jednostka projektowa:		A&K KONSTRUKCJE A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Łomża 173A, 06-500 Mława NP 569-189-76-84, REGON 385-154-986 KRS 0000820412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Świątko 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akkonstrukcje.pl, www.akkonstrukcje.pl							
Inwestor:		TBS Mława Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Mława							
Projekt:		BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU							
Adres inwestycji :		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE							
Nazwa rysunku:		WIDOK SZAFY RACK							
Imię i Nazwisko		Nr upr.		Podpis:					
Projektant: Inst. sanitarny:		mgr inż. Kamil Wronowski		PDL/0093/PBE/19					
Sprawdzający: Inst. sanitarny:		mgr inż. Łukasz Michalski		LUB/0277/PWBE/15					
Studium:		Specjalność:		Data:		Skala:		Nr rys.	
Projekt techniczny		Inst. elektryczne		luty 2026 r.		-		PT-IE22	